

รายการประกอบแบบอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด (แบบเลขที่ NS-22 /2560)

โรงพยาบาลชัยนาทuren
สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข

แบบ
ปรับปรุงคุณย์ฟันฟูสุขภาพ
การแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

ช่างเชียน/ช่างศิลป์	
DRAFT	นายพายัพ
สถาปนิก	
ARCHITECT	
วิศวกรโยธา	
STRUCTURE	
แม่ทักษะ	
INTERIOR	
วิศวกรไฟฟ้า	
ELECTRICAL	
วิศวกรเครื่องกล.	
MECHANICAL	
วิศวกรสุขาภิบาล	
SANITARY	
CHEF	

รายการประกอบ

๓

แบบเลขที่	หน้าที่
๔/๒๕๖๐	๓๗

แก้ไขแบบ	
ชื่อผู้มีอำนาจ	วันที่
แบบนี้ใช้บังคับเมื่อได้รับการรับรองแล้ว	

12. ระบบดูดอากาศ (เฉพาะชั้น 2)

- 12.1 ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 2 ทั้งด้านแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด โดยมีข้อกำหนดดังนี้
 - 12.1.1 ให้รื้อถอนงานกระเบื้องผนังและพื้นห้องทั้งหมดและใหญ่กระเบื้องผนังให้สูง 2.00 ม. และปูพื้นกระเบื้องใหม่ (กรรมการเป็นผู้ตัดสินใจและลงนาม)
 - 12.1.2 ให้เดินท่อใหม่ทั้งหมดโดยท่อน้ำเสียทั้งหมดให้เดินตามช่อง DUCT ใหม่ไปลงท่อระบายน้ำใหม่
 - 12.1.3 ให้ติดตั้งวงแหวนประดูห้องน้ำใหม่ทั้งหมด เป็นวงแหวนประดู PVC ขนาด 0.70×2.00 ม. เฉพาะบานทางเข้าหลักเป็นบานไม้อัดยางบุลามิเนตชั้น 2 ค้าน 0.80×2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานประดูห้องน้ำให้ใช้ลูกบิชชึดใช้กับห้องน้ำ
 - 12.1.4 ให้ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเป็นโถล้างมือน้ำร้อนมีหัวพรมลมลายจุดขาวๆ
 - 12.1.5 ให้ติดตั้งอ่างล้างหน้าใหม่ทั้งหมดในตำแหน่งเดิมพร้อมที่วางของ กระจะปาร์เซนต์และอุปกรณ์ประกอบครบทุกตัว
 - 12.1.6 ให้ทาสีภายในใหม่ทั้งหมด (สีเหลืองขณะก่อสร้าง)
 - 12.1.7 ให้ติดตั้งฝ้าและโครงเครื่องเรือนใหม่เป็น สมาร์ทบอร์ด 6 มม. โครงเครื่องเรือนที่บาน 0.60×0.60 ม.
 - 12.1.8 ให้ใช้ประปาจากระบบทรัพยาเพิ่ม และเปลี่ยนโคมไฟหัวใหม่ชนิดและจำนวนเท่าเดิม(หลอด LED)
 - 12.1.9 ห้องน้ำทั้งด้านแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัดให้ติดตั้งผ้าบูรพาหัวน้ำลักษณะอ่อน ทิ่วห้วยสูง ที่ลีกระดาษชำระและราวน้ำหัวลูมิเนซซิสไว้ ไม่น้อยกว่า 0.60 ม. ห้องละชุด
 - 12.1.10 ให้เปลี่ยนตะแกรงระบายน้ำที่ใหม่เป็นชิ้นใหม่ที่ตัดสินใจด้วยตนเองตามตำแหน่งเดิม

13. ระบบดูดอากาศ (ชั้นทั่วไป)

- 13.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวทางการเดินท่อเสียก่อนที่จะก่อสร้างจริงเนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่เดิม
- 13.2 ให้ใช้ท่อ PVC ทั้งหมด สำหรับท่อประปาให้ใช้ความหนา 13.5
- 13.3 บ่อเก็บน้ำ-บ่อชั่วคราว ตามแบบเลขที่ 3437 เฉพาะบ่อชั่วคราวให้ใช้ถังเชื้อเรืองรูปขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร ต้องลงระบายน้ำเดิม
- 13.4 ให้ติดตั้งประดูที่ช่อง DUCT ขนาด $2 \times 0.4 \times 1.00$ ม. วงกบล่างสูงจากพื้น 0.90 ม. ติดกalon ล่าง ขนาด 6 นิ้วทั้ง 2 บาน

14. งานพิเศษ

- 14.1 ให้ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างภายในห้อง นวดซ้าย, นวดขวา, อุปกรณ์กายภาพ, ห้องพักเจ้าหน้าที่, ห้องประชุม (สีและลวดลายคณะกรรมการเลือกชั้นก่อสร้าง)
- 14.2 ให้ติดตั้งเหล็กตัวช่อง 1.5 ทูน $\times 4$ ทูน ที่ W1 - ๘ซูด W2 - ๔ซูด ลวดลายกำหนดชนิดก่อสร้าง
- 14.3 ให้ติดตั้งตัวอักษร วัสดุลดแรงเสียดสี แบบอักษร มากที่สูง 0.20 ม.
ข้อความ "ผู้นำที่ดูแลสุขภาพการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก"
- 14.4 ให้ติดตั้งตัวอักษร วัสดุลดแรงเสียดสี แบบอักษร มากที่สูง 0.20 ม.
ข้อความ "คลินิกสุขภาพครอบครัวเมืองชัยนาท"
- 14.5 ให้ติดตั้งร่างม่านชนิดเลื่อนได้พร้อมผ้าม่านกันระหว่างเตียงยกความสูงจากพื้น 35 ม. สูงจากพื้น 2.00 ม.
- 14.6 ให้ติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กตัวหน้าต่างและช่องทางเดิน