







ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ

-  โคมไฟฟ้า 1X40W ชนิดฝังฝ้ามีREFLEX ชนิดก้านปลา
-  เต้ารับชนิดคู่ ติดตั้งสูงจากพื้น 0.30 ม.
-  EMERGENCY LIGHT
-  สวิตช์ ทางเดียวและ สองทางในห้องเครื่อง ติดสูง 1.30 ม.
-  ระบบปรับอากาศชนิด CASSETTE TYPE ขนาด 24,000 BTU/H
-  ระบบปรับอากาศชนิด WALL TYPE ขนาด 18,000 BTU/H

- อุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าทั้งหมด ก่อนการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนจึงจะนำมาใช้ได้
- อุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าทั้งหมด จะต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและต้องเป็นรุ่นล่าสุดเท่านั้น
- หากมีความจำเป็นจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมจากแบบ เพื่อความปลอดภัยผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเพิ่มโดยไม่คิดเงินและเวลาเพิ่มอีก
- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในคุณสมบัติและวิธีการติดตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยระบบปรับอากาศจะต้องตรวจสอบทุกเดือนและมีคณะกรรมการรับรองทุกครั้ง หากมีการชำรุดเสียหายผู้รับจ้างจะต้องรีบเปลี่ยนให้โดยทันที
- ให้ต่อระบบไฟฟ้ากับหม้อแปลงด้านข้างของกายภาพบำบัด เข้ากับตู้ไฟฟ้าภายในห้องเก็บของ โดยให้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30(100)A โดยใช้สายไฟขนาด 3 X 16 sq.mm. 1 x 10 sq.mm.

PANAL BOARD CODE PB-A

CIRCUIT NO	DISCRITION	WIRE THW SIZE	BREAKER AMP	CONDUIT EMT SIZE	
C1	LIGHTING	2X2.5	10	1/2	
C2	LIGHTING	2X2.5	10	1/2	
C3	LIGHTING	2X2.5	10	1/2	
C4	LIGHTING	2X2.5	10	1/2	
C5	LIGHTING	2X2.5	10	1/2	
C6	RECEPTACLE	2X2.5	15	1/2	
C7	RECEPTACLE	2X2.5	15	1/2	
C8	RECEPTACLE	2X2.5	15	1/2	
C9	RECEPTACLE	2X2.5	15	1/2	
C10	RECEPTACLE	2X2.5	15	1/2	
C11	RECEPTACLE	2X2.5	15	1/2	
C12	RECEPTACLE	2X2.5	15	1/2	
C13	FCU 1/16 24,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C14	FCU 2/16 24,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C15	FCU 3/16 18,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C16	FCU 4/16 24,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C17	FCU 5/16 24,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C18	FCU 6/16 24,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C19	FCU 7/16 24,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C20	FCU 8/16 24,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C21	FCU 9/16 24,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C22	FCU 10/16 24,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C23	FCU 11/16 24,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C24	FCU 12/16 24,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C25	FCU 13/16 18,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C26	FCU 13/16 18,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C27	FCU 13/16 18,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C28	FCU 13/16 18,000 BTU/H	2X6,1x2.5	32	3/4	
C29	TO BREAKER ห้องเครื่อง	2X6,1x2.5	32	3/4	
C30	SPARE	—	32	—	
C31	SPARE	—	32	—	
C32	SPARE	—	32	—	

โรงพยาบาลชยันตนาทหาร
สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข

แบบ
ปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาล
เป็นแพทย์แผนไทย
และกายภาพบำบัด

ช่างเขียน/ช่างศิลป์
DRAFT นายพชีพ ดวงดี
สถาปนิก
ARCHITECT
วิศวกรโยธา
STRUCTURE
วิศวกร
INTERIOR
วิศวกรไฟฟ้า
ELECTRICAL
วิศวกรเครื่องกล
MECHANICAL
วิศวกรสุขาภิบาล
SANITARY
CHIEF

แสดงแบบ
รายการประกอบระบบไฟฟ้า

แบบเลขที่
๔/๒๕๖๐
แผ่นที่
๒๔
จำนวน
๓๑

แก้ไขแบบ

ชื่อแผ่น/ชื่อโครงการ วันที่
แบบก่อสร้างนี้เป็นงานลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต