

เรียน ผู้จัดการบริษัท สตีมาสเตอร์ จำกัด

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1. สถานีแก๊สปรับปรุงของเดิม หรือ ติดตั้งใหม่ทั้งหมด ตอบ ต้องติดตั้งใหม่
2. ถ้าติดตั้งใหม่ ติดตั้งบริเวณที่เดิมหรือที่ใหม่ ตอบ ที่ติดตั้งใหม่
3. โรงเรือนแก๊สต้องมีหลังคาหรือไม่ ตอบ ต้องมี

จาก: "steam" <steam@samart.co.th>

ถึง: "pairoj pob" <pairoj.pob@moph.mail.go.th>

สำเนา: "Karuna Onjan" <karunartk@gmail.com>

ส่งแล้ว: อังคาร, 16 พฤษภาคม, 2017 10:25:05 AM

เรื่อง: ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดแรงดันไอน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดแรงดันไอน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidder)

เรียน นางณัฐพร ประกอบ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร (ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท)

CC เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทางบริษัท สตีมาสเตอร์ จำกัด ขอเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สถานีแก๊สปรับปรุงของเดิม หรือ ติดตั้งใหม่ทั้งหมด
2. ถ้าติดตั้งใหม่ ติดตั้งบริเวณที่เดิมหรือที่ใหม่
3. โรงเรือนแก๊สต้องมีหลังคาหรือไม่

ขอแสดงความนับถือ

นายวิโรจน์ เยาวพงศ์ศิริ

ผู้จัดการ



31/1 Krungthonburi Road
Klongtonsai, Klongsarn
Bangkok 10600 THAILAND
E-mail: steam@samart.co.th
TEL: (662) 4401919-20
Fax: (662) 4401918
Line: steamrtk