

รายการประตู-หน้าต่าง

1. วงกบประตู-หน้าต่างทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมโกลด์สีขนาด 2"x4" กระจกใสทั้งหมดติดตั้ง 50 %
2. (D1) ประตูอลูมิเนียมบานลวดลายบาน 2- 0.80x2.00 ม.บานพับชนิดฝังบานเปิดค้างได้ 90 องศา บานประตูตอนล่างเป็นไม้เนื้อแข็งหนา 10 มม.ด้วยพลาสติกลามิเนตทั้ง 2 ด้าน(เลือกสีและกอล้าง) ตอนบนเป็นกระจกติดตายหนา 5 มม.ช่องแสงกระจกติดตายหนา 5 มม.กอล้างชนิดใช้กับบานลวดลาย
3. (D2) ประตูอลูมิเนียมบานลวดลายบาน 0.90x2.00 ม.บานพับชนิดฝังเปิดค้างได้ 90 องศา บานประตูตอนล่างเป็นไม้เนื้อแข็งหนา 10 มม.ด้วยพลาสติกลามิเนตทั้ง 2 ด้าน(เลือกสีและกอล้าง) ตอนบนเป็นกระจกติดตายหนา 5 มม.ช่องแสงกระจกติดตายหนา 5 มม.กอล้างชนิดใช้กับบานลวดลาย
4. (D3) ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็งขนาดบาน 0.70x2.00 ม.บานพับชนิด 4"x4" 3 ตัว/บาน บานด้วยพลาสติกลามิเนตทั้ง 2 ด้าน(เลือกสีและกอล้าง) กอล้างชนิดหัวกลมชนิดแบนเลดผิวด้าน เฉพาะห้องน้ำให้ใช้ชนิดใช้กับห้องน้ำ
5. (D4) ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็งขนาดบาน 0.90x2.00 ม.บานพับชนิด 5"x4" 4 ตัว/บาน กอล้างชนิดก้านแบนเลดผิวด้าน
6. (D5) เหมือน (D4) เพิ่มห่วงสำหรับคล้องกอล้าง
7. (W1) หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมขนาด 2.40 ม. กระจกติดตายหนา 5 มม. กอล้างชนิดในตัวของบาน (ดูรูปขยายประกอบ)
8. (W2) หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมขนาด 2.80 ม. กระจกติดตายหนา 5 มม. กอล้างชนิดในตัวของบาน (ดูรูปขยายประกอบ)
9. (W3) หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมขนาด 0.60 x 1.50 ม. กระจกติดตายหนา 5 มม. กอล้างชนิดในตัวของบาน (ดูรูปขยายประกอบ)

รายการพื้น-ผนัง-ฝ้าเพดาน

- 0 พื้นหินขัดเดิมแต่ขัดเงาใหม่
- 1 พื้นกระเบื้องขนาด 8"x8"ชนิดผิวด้าน(เลือกสี)
- 2 พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน
- 3 พื้นไม้ลามิเนต 1"x6"เข้าลิ้นโครงเคร่า 1 1/2"x3"๑ 0.60x0.60 m.
- 4 พื้นกระเบื้องยางชนิดมัน หนาไม่น้อยกว่า 2 มม (เลือกสีและลายและกอล้าง)
- 1 ผนังทึบใหม่ทั้งหมดเป็นผนังอิฐมวลเบาหนา 0.07 ม.ยกเว้นห้องน้ำใช้อิฐมวลเบาจรดฝ้าหรือคาน
- 2 ผนังกรอบอลูมิเนียมสูง 2 เมตรตอนล่างเป็นไม้เนื้อแข็งหนา 10 มม.กอล้างชนิดทั้ง 2 ด้าน ตอนบนกระจกใส 5 มม.
- 3 ผนังก่ออิฐมวลเบาสูง 2.00 ม.ฉาบปูนเรียบ
- 1 ฝ้า ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
- 2 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือ ฉาบยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.โครงเคร่า T-BAR
- 3 ฝ้าไม้ลามิเนต 1"x6"เข้าลิ้นโครงเคร่า 1 1/2"x3" 0.60x0.60 m.

หมายเหตุ

- ผนังภายในห้องน้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ปูกระเบื้องขนาด 8"x8"หรือขนาดอื่นสูง 2.00 ม. สีและลวดลายเลือกตามกอล้าง
- ผนังตกแต่งภายในห้องนวด ห้องกายภาพบำบัดห้องรับแขกและบริเวณต้อนรับดูจากรูปขยาย สีและลวดลายเลือกตามกอล้าง
- ผนังห้องอบไม้ลามิเนต 1"x6"เข้าลิ้นโครงเคร่า 1 1/2"x3" 0.60x0.60 m.และมีน้ำไม้ลามิเนตตามแบบ
- เฉพาะห้องเก็บของเดิมให้ใช้ประตู - หน้าต่างของเดิม แต่ทาสีใหม่
- ห้องน้ำในห้องประชุมกายภาพให้ใช้สุขภัณฑ์ใหม่และปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมด
- ในส่วนที่ทาสีใหม่ได้แก่ ผนังภายนอก ภายในทั้งหมด ฝ้าที่ทำใหม่ รวมถึงฝ้าเฉพาะทางเดิน ห้องประชุม ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฝ้าหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่

แบบ ปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ การแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก

ช่างเขียน/ช่างศิลป์	
DRAFT	นายแพทย์ ๑๑/๑๑
สถาปนิก	
ARCHITECT	
วิศวกรโยธา	
STRUCTURE	
ช่างทาสี	
INTERIOR	
วิศวกรไฟฟ้า	
ELECTRICAL	
วิศวกรเครื่องกล	
MECHANICAL	
วิศวกรสุขาภิบาล	
SANITARY	
CHIEF	

แบบร่าง รายการประตู-หน้าต่าง

แบบเลขที่	๕
๔/๒๕๖๐	จำนวน ๓๑

แก้ไขแบบ	
ชื่อและชื่อโครงการ	วันที่